



Totally Focused. Totally Independent.

IT

Manuale utente

Alternatori Autoregolati

S16F

S20F-P

S20FS-P

ES16F

ES20F-P

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Codice: Serie SF

Revisione: 01

Data: 06/2025

Copia in lingua originale



The world's largest
independent producer of
alternators 1 – 5,000kVA

Indice

Contenuti

1 Informazioni generali: scopo del manuale	5
1.1 Destinatari del manuale	5
1.2 Figure professionali coinvolte	5
1.3 Utilizzo e conservazione del manuale	6
1.4 Modalità di consultazione del manuale	7
1.4.1 Descrizione dei simboli/pittogrammi presenti nel manuale	7
1.5 Direttive e norme di riferimento	8
1.6 Dati di marcatura	9
1.7 Dichiarazione di conformità	10
1.8 Assistenza	12
1.9 Glossario	12
2 Presentazione dell'alternatore	13
2.1 Descrizione generale e principio di funzionamento	13
2.2 Dati tecnici	14
2.2.1 Dynamic Data Support (DDS)	14
2.2.2 Materiali	15
2.3 Condizioni ambientali di utilizzo	15
3 Sicurezza	16
3.1 Avvertenze generali	16
3.2 Dispositivi di sicurezza dell'alternatore	17
3.3 Targhe di sicurezza	18
3.4 Dispositivi di protezione individuale	19
3.5 Rischi residui	19
4 Trasporto, movimentazione e immagazzinaggio	20
4.1 Avvertenze generali	20
4.2 Sollevamento e trasporto degli imballi	21
4.3 Disimballo	21
4.4 Smaltimento degli imballi	21
4.5 Movimentazione dell'alternatore	22
4.6 Immagazzinaggio	22
5 Indicazioni di installazione / accoppiamento con motore di trascinamento	23
5.1 Predisposizioni per l'installazione	23
5.2 Disimballo e smaltimento dell'imballo	24
5.3 Accoppiamento meccanico	24

5.3.1 Preparazione dell'alternatore	25
5.3.2 Compensazione per la dilatazione termica	25
6 Collegamento elettrico	27
7 Indicazioni di primo avvio	28
8 Manutenzione	29
8.1 Avvertenze generali	29
8.2 Tabella riassuntiva manutenzioni	30
8.2.1 Tabella riassuntiva delle manutenzioni ordinarie	30
8.2.2 Tabella riassuntiva delle manutenzioni straordinarie	30
8.2.3 Tabella riassuntiva delle manutenzioni in caso di guasto	30
8.3 Manutenzione ordinaria	31
8.3.1 Pulizia generale	31
8.3.2 Ispezione visiva	32
8.3.3 Verifica delle condizioni degli avvolgimenti	33
8.3.4 Verifica del corretto funzionamento dell'alternatore	34
8.3.5 Controllo coppie di serraggio	34
8.3.6 Pulizia esterna ed interna dell'alternatore	35
8.4 Manutenzione straordinaria	36
8.4.1 Manutenzione dei cuscinetti ed eventuale sostituzione	36
8.4.2 Controllo stato avvolgimenti	37
8.4.3 Copia degli allarmi dal regolatore digitale	37
8.4.4 Pulizia degli avvolgimenti	38
8.5 Manutenzione in caso di guasto	39
8.5.1 Verifica ed eventuale sostituzione ponte a diodi	39
8.5.2 Smontaggio meccanico per ispezione	40
8.5.3 Assemblaggio meccanico	42
8.5.4 Test tensione avvolgimenti statore principale	43
8.5.4.1 Test resistenza/continuità	44
8.5.4.2 Test isolamento	45
8.6 Coppie di serraggio generali	46
9 Inconvenienti, cause e rimedi	49
10 Schemi elettrici	51
11 Parti di ricambio	59
12 Smantellamento e smaltimento	77

1 Informazioni generali: scopo del manuale

Il presente manuale, rappresenta un ausilio e una guida durante le fasi di lavoro sull'alternatore. Contiene le informazioni sull'uso, la manutenzione e il trattamento di guasti ed anomalie fornendo le indicazioni per il comportamento più idoneo al corretto impiego e alla corretta conduzione della macchina come previsto dal Fabbricante

Il manuale costituisce un essenziale requisito di sicurezza e deve accompagnare l'alternatore durante tutto il suo ciclo di vita. È indispensabile conservare e rendere disponibile il presente manuale a tutte le persone coinvolte nell'uso e nella manutenzione dell'alternatore.



Il presente documento e/o le sue parti non possono essere riprodotti o trasmessi a terzi senza previa autorizzazione della ditta MECC ALTE S.p.A.



La ditta MECC ALTE S.p.A. non è responsabile di qualsiasi danno a persone o cose derivante da usi impropri non indicati in questo manuale e in difformità da quanto specificato nella tabella delle caratteristiche tecniche relative a ciascun modello.

1.1 Destinatari del manuale

Il manuale in oggetto è rivolto a personale abilitato ed adeguatamente formato per operare su questo tipo di prodotto.



AVVERTENZA

Gli operatori non devono eseguire operazioni riservate ai manutentori o ai tecnici specializzati. Il fabbricante non risponde per danni derivanti dalla mancata osservanza di questa avvertenza.

1.2 Figure professionali coinvolte

Di seguito riportiamo la descrizione delle figure professionali che possono operare sull'alternatore in funzione della tipologia di attività da svolgere.

Addetto alla movimentazione



Personale qualificato e abilitato in grado di provvedere al sollevamento e alla movimentazione dell'alternatore in sicurezza. L'operatore non è autorizzato ad eseguire manutenzioni.

Manutentore meccanico



Tecnico qualificato in grado di eseguire interventi di installazione, regolazione, manutenzione e riparazioni ordinarie necessarie. Non può operare in presenza di tensione.

Manutentore elettrico



Tecnico qualificato, preposto a tutti gli interventi di natura elettrica, di collegamento, regolazione, di manutenzione e riparazione. È abilitato ad operare in presenza di tensione.

Tecnico del costruttore



Tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni di natura complessa in situazioni particolari o comunque secondo quanto concordato con l'utilizzatore.

1.3 Utilizzo e conservazione del manuale



AVVERTENZA

Leggere attentamente il presente manuale prima di mettere in funzione l'alternatore, o compiere qualsiasi azione su di esso. In caso contrario si potrebbe non essere in grado di riconoscere eventuali situazioni di pericolo che possono causare morte o gravi lesioni a sé stessi e agli altri.

Il presente manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie ad un corretto utilizzo dell'alternatore ed una sua gestione il più autonoma e sicura possibile.

È fatto obbligo agli utilizzatori e ai tecnici manutentori di leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente manuale e negli eventuali allegati, prima di eseguire qualsiasi operazione sul prodotto.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle informazioni riportate sulla documentazione, contattare il costruttore per i chiarimenti necessari.



ATTENZIONE

Conservare il presente manuale, e tutta la documentazione allegata, in buono stato, leggibile e completa in tutte le sue parti. Conservare la documentazione in prossimità dell'alternatore, in un luogo accessibile e noto a tutti gli operatori e manutentori e più in generale a tutti coloro che per vari motivi entrano in contatto operativo con l'alternatore.



AVVERTENZA

Conservare il manuale nello stato di origine. Non si devono riscrivere, modificare o eliminare le pagine del manuale ed il loro contenuto. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose, causati dall'inosservanza delle avvertenze e delle modalità operative descritte nel presente manuale.



Il presente manuale è parte integrante dell'alternatore e deve essere conservato per futuri riferimenti.



ATTENZIONE

Il presente manuale deve essere consegnato assieme all'alternatore qualora venga ceduto/venduto ad altro utilizzatore.



ATTENZIONE

In caso di smarrimento o deterioramento del manuale richiedere copia al Costruttore specificando i dati di identificazione del documento: nome documento, codice, revisione e data di preparazione.

1.4 Modalità di consultazione del manuale

- Il manuale è suddiviso in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi elencati nell'indice: un modo facile per trovare un qualunque argomento di interesse.
- La simbologia utilizzata fornisce informazioni dirette sulla tipologia di informazione espressa dal simbolo stesso. Ad esempio il simbolo:



Questo simbolo indica una NOTA.

1.4.1 Descrizione dei simboli/pittogrammi presenti nel manuale

Di seguito vengono riportati i vari simboli utilizzati nel manuale per evidenziare informazioni di particolare importanza o i destinatari delle informazioni stesse.



PERICOLO

I rischi descritti con questa modalità indicano un pericolo di LIVELLO ELEVATO che se non evitato potrebbe causare gravi lesioni o morte.



AVVERTENZA

I rischi descritti con questa modalità indicano un pericolo di LIVELLO MEDIO che se non evitato potrebbe causare gravi lesioni o morte.



ATTENZIONE

I rischi descritti con questa modalità indicano un pericolo di LIVELLO BASSO che se non evitato può causare lesioni minori o moderate.



Questo simbolo indica una NOTA; un'informazione o un approfondimento di importanza fondamentale.



Questo simbolo indica un RIMANDO; la presenza di un modulo, di un disegno o di un documento allegato del quale è opportuno prendere visione e, se richiesto, compilarlo.

1.5 Direttive e norme di riferimento

Elenco delle direttive e norme di riferimento utilizzate per la progettazione e costruzione dell'alternatore.

Direttive

- 2006/42/CE Direttiva macchine.
- 2014/35/CE Direttiva bassa tensione.
- 2014/30/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica.

Norme tecniche armonizzate applicabili

- EN ISO 12100 (2010) : Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione e riduzione del rischio
- EN 60034-1 : Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento.
- EN 60204-1: Sicurezza del macchinario. Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1 :Regole generali
- EN61000-6-3 : Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali, e dell'industria leggera.
- EN61000-6-2 : Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali

Norme tecniche applicabili


- EN 60034-2 : Metodo per la determinazione delle perdite e del rendimento
- EN 60034-5 : Classificazione dei gradi di protezione (IP)
- EN 60034-6 : Metodi di raffreddamento (IC)
- EN 60034-7 : Forme costruttive (IM)
- EN 60034-8 : Marcatura dei terminali e senso di rotazione
- EN 60034-9 : Limiti di rumorosità
- EN 60034-14 : Limiti delle vibrazioni meccaniche
- EN 60085 : Classificazione dei materiali isolanti
- ISO 1940-1 : Requisiti di bilanciatura parti rotanti

Norme tecniche da applicare a cura dell'installatore

- ISO 8528-9 : Gruppi elettrogeni a corrente alternata trascinati da motori alternativi a combustione interna. Parte 9: Misurazione e valutazione delle vibrazioni meccaniche.

1.6 Dati di marcatura

Targa di identificazione dell'alternatore.



1	S/N	11	TYPE	12	PHASE	4	DUTY	5
6	DATE	7	RPM	8	INS.CL.	13	PF	9
10	kVA	11	°C V.	12	A.	13	Hz	14
16	kVA	17	V.	18	A.	19	Hz	20
15	CONNECTION	16	EX. V.	17	EX. A.	18	Hz	19
19	kVA	20	°C V.	21	A.	22	Hz	23
20	kVA	21	V.	22	A.	23	Hz	24
24	IP	25	kg	26	J	27	BEARINGS	
27	    							
	=ISO 9001= SYSTEM CERTIFIED BY RINA NORM EN 60034-1, IEC 60034-1 BS EN 60034-1, ISO 8528-3 MADE by MECC ALTE							

ett_SF_001-r00

- | | |
|---|--|
| 1. Numero di serie | 15. Classe delle caratteristiche nominali |
| 2. Modello | 16. Tipo di collegamento |
| 3. Indice di revisione | 17. Tensione di eccitazione |
| 4. Numero delle fasi | 18. Corrente di eccitazione |
| 5. Tipo di servizio | 19. Potenza riferita alla temperatura (20) |
| 6. Mese / anno di costruzione | 20. Temperatura ambiente |
| 7. Velocità nominale | 21. Tensione nominale |
| 8. Classe di isolamento | 22. Corrente riferita alla potenza (19) |
| 9. Fattore di potenza nominale | 23. Frequenza nominale |
| 10. Potenza nominale riferita alla temperatura (11) | 24. Grado di protezione |
| 11. Massima temperatura ambiente | 25. Massa totale |
| 12. Tensione nominale | 26. Momento di inerzia |
| 13. Corrente nominale | 27. Tipologia di cuscinetto/i |
| 14. Frequenza nominale | |




Richiedere una nuova targa di identificazione qualora quella posta sull'alternatore sia divenuta illeggibile.

La targa di identificazione è applicata sull'alternatore, nella posizione indicata in figura.

1.7 Dichiarazione di conformità



Di seguito fac-simile della dichiarazione di conformità del prodotto. L'originale è inserito all'interno della scatola morsetti di ogni alternatore. Copia conforme può essere richiesta in caso di smarrimento.

 CONFORMITY DECLARATION DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTS ERKLÄRUNG DECLARACION DE CONFORMIDAD www.meccalte.com				
Mecc Alte declares under its sole responsibility that the machine	Mecc Alte dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la macchina	Mecc Alte déclare sous sa seule responsabilité que la machine	Mecc Alte erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine	Mecc Alte declara bajo su exclusiva responsabilidad que la máquina
as described in the attached documents, files, is in conformity with	così come descritta nei documenti allegati, fascicoli, è conforme a	telle que décrite dans les documents, fichiers joints est conforme à	wie in den beigefügten Dokumenten, Dateien beschrieben, konform ist mit	tal como se describe en los documentos adjuntos, archiva es conforme con
2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/163, EN ISO 12100, EN 60204-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN 60034-1 BS EN ISO 12100, BS EN 60204-1, BS EN IEC 61000-6-2, BS EN IEC 61000-6-3, BS EN 60034-1, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2016				
This machine must not be put into service until the machine in which it is intended to be incorporated into, has been declared to be in conformity with the provisions of 2006/42/CEE Machinery Directive.	Questa macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina in cui è destinata ad essere incorporata, non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CEE.	Cette machine ne doit pas être mise en service tant que la machine dans laquelle elle est destinée à être intégrée n'a pas été déclarée conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CEE.	Diese Maschine darf nicht in Betrieb genommen werden, bis die Maschine, in die sie eingebaut werden soll, für konform mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG erklärt wurde.	Esta máquina no debe ponerse en servicio hasta que la máquina en la que se pretende incorporar haya sido declarada conforme a las disposiciones de la Directiva de Máquinas 2006/42/CEE.
This declaration is in conformity with the general criteria indicated by EN 17050.	Questa dichiarazione è conforme ai criteri generali indicati dalla norma europea EN17050.	Cette déclaration est conforme aux critères généraux indiqués par la norme européenne EN17050.	Diese Erklärung entspricht den allgemeinen Kriterien der europäischen Norm EN17050.	Esta declaración está en conformidad con los criterios generales indicados por la Norma Europea EN17050.
This machine was produced in:	Questa macchina è stata prodotta a:	Cette machine a été produite en:	Diese Maschine wurde produziert:	Esta máquina se produjo en:
☐ MECC ALTE via ROMA 20, 36051 Creazzo, Vicenza ITALY PIVA 01267440244 TEL +39 0444 396111 FAX +39 0444 396166 info@meccalte.it	☐ MECC ALTE UK LTD 6 LAND'S END WAY Oakham Rutland UK VAT GB 690 7302 32 TEL +44 01572 771160 FAX +44 01572 771161 info@meccalte.co.uk	☐ MECC ALTE ALTERNATOR (NANTONG) Ltd 755, NANHAI EAST ROAD JIANGSU NANTONG HEDZ 226100 PRC VAT 320684785587760 TEL (86) 513-82325758 FAX (86) 513-82325768 info@meccalte.cn	☐ MECC ALTE INDIA PVT LTD PLOT No 1 TELAGON DHAMDHERE S.O. TALUKA: SHIRUR, DISTRICT: PUNE 412208 MAHARASHTRA, INDIA TEL +91 2137 673200 FAX +91 2137 673299 info@meccalte.in	
Position Posizione Position Stelle Posición First name and surname Nome e cognome Nom et prenom Vor-und Nachname Nombre y apellido Signature Firma Signature Unterschrift Firma				L'Amministratore Delegato MARIO ROBERTO CARRARO 

Mod. CE-UKCA - IT | rev.00

1/2

RESIDUAL RISKS LIST

The manufacturer MECC ALTE took all possible precautions to construct the generator following all safety regulations and present applicable Safety Norms.

The instruction manual explains step by step all indications required in point 1.7.4 (user instructions) of the Machines Directive and all users are specifically asked to read it carefully in order to avoid wrong operations which, even though simple, could cause damage to persons. If all instructions given are followed, no residual risks are left; however, one has to pay attention to the warnings given :

- 1) move carefully the generator (packed and unpacked)
- 2) the coupling of the generator with the drive-machine and the electrical connections should be performed by skilled personnel
- 3) do not touch the generator during function and immediately after being stopped since some parts of the generator could be hot
- 4) in case of generator with permanent magnets, take proper precautions and keep appropriate distance.

LISTA RISCHI RESIDUI

La MECC ALTE ha fatto tutto il possibile per fabbricare il generatore con il massimo della conoscenza sulle sicurezze. Suo possesso e consultando tutte le Direttive e Norme attualmente applicabili.

Il manuale d'uso ed istruzione riporta passo-passo tutte le indicazioni richieste dal punto 1.7.4 (istruzioni d'uso) della Direttiva Macchine ed è fatta specifica richiesta di leggerlo attentamente così da non incorrere in operazioni errate che, se pur minime, possono causare danni alle persone. Se vengono rispettate tutte le indicazioni fornite, non rimangono particolari rischi residui, ma solamente delle attenzioni da seguire.

- 1) movimentare il generatore con accortezza (imballato e disimballato)
- 2) far accoppiare il generatore alla macchina di trascinamento e far collegare elettricamente lo stesso, da personale adeguatamente istruito
- 3) non toccare il generatore durante il funzionamento e subito dopo l'arresto dello stesso, in quanto vi potrebbe essere parti del generatore a temperature elevate
- 4) se il generatore presenta magneti permanenti all'interno, prendere le dovute precauzioni e mantenere le giuste distanze.

LISTE DES RISQUES RÉSIDUELS

La société Mecc Alte a pris toutes ses précautions pour fabriquer les alternateurs avec la maximum de sécurité à sa connaissance, et en consultant toutes les directives et normes actuellement applicables.

Le manuel d'utilisation et d'instruction explique point par point toutes les indications requises au point 1.7.4 (instruction d'utilisation) de la Directive des Machines, et tous les utilisateurs sont spécifiquement sollicités à lire avec attention afin d'éviter toutes fausses opérations qui, même minimes, peuvent être dangereuses pour l'utilisateur. Si toutes les instructions données sont suivies, il n'y a aucun risque résiduel particulier, mais seulement quelques précautions à prendre qui sont :

- 1) manipuler l'alternateur avec prudence (emballage et déemballage)
- 2) effectuer l'accouplement entre l'alternateur avec le système d'entraînement et les connexions électriques par du personnel qualifié
- 3) ne pas toucher l'alternateur durant son fonctionnement et aussitôt après son arrêt, car certaines pièces peuvent encore être à température élevée
- 4) Dans le cas d'un générateur à aimants permanents, prendre les précautions appropriées et garder une distance appropriée.

LISTE DER NACHBLEIBENDEN GEFAHREN

Der Hersteller MECC ALTE hat alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen bei der Herstellung des Generators nach geltenden Sicherheitsvorschriften und den z.Zt. anwendbaren Sicherheitsnormen eingehalten.

Die Bedienungsanleitung erklärt schrittweise alle Indikatoren, die in Pkt.1.7.4 (Gebrauchsanweisung) der Maschinenbauvorschrift gefragt sind. Alle Anwender werden dringend gebeten, dies aufmerksam zu lesen, um auch den kleinsten Fehler zu vermeiden, der Personenschaden verursachen könnte. Bei genauer Beachtung der Vorschriften verbleibt kein Risiko; jedoch müssen die folgenden Warnungen beachtet werden :

- 1) den Generator (verpackt und unverteilt) vorsichtig transportieren
- 2) die Kopplung des Generators mit der Antriebsmaschine und die elektrischen Verbindungen nur durch qualifiziertes Personal ausführen lassen
- 3) den Generator während des Betriebs und kurz nach dem Abstellen nicht berühren, da Teile des Generators heiß sein können
- 4) Bei Generatoren mit Dauermagneten sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und ein angemessener Abstand einzuhalten.

LISTA DE LOS RIESGOS RESIDUALES

La MECC ALTE ha hecho todo el posible para fabricar el generador con los máximos conocimientos sobre seguridad en su poder, y consultando todas las directivas y normas actualmente aplicables.

El manual de uso e instrucciones explica paso a paso todas las indicaciones requeridas por el punto 1.7.4 (instrucciones de uso) de la Directiva Máquinas, y hace una particular solicitud de leer atentamente el mismo, de manera de evitar operaciones erradas, que si bien mínimas, podrían provocar daños a las personas. Si son respetadas todas las indicaciones dadas, prácticamente no quedan riesgos residuales, a parte los siguientes puntos:

- 1) manipular el generador con cuidado (embalado y desembalado)
- 2) acoplar el generador con la máquina que da el movimiento primario, y conectar eléctricamente el mismo, por personal adecuadamente calificado
- 3) no tocar el generador durante el funcionamiento, así como, inmediatamente después que el mismo se detiene, debido a que podrían existir partes del generador a altas temperaturas
- 4) en caso de generador con imanes permanentes, tome las debidas precauciones y mantenga la distancia apropiada.

1.8 Assistenza

Per qualsiasi necessità inerente l'uso, la manutenzione o la richiesta di parti di ricambio, l'acquirente deve rivolgersi direttamente al Costruttore (o al centro di assistenza se presente), specificando i dati identificativi dell'alternatore riportati sulla targhetta di identificazione.

Il Committente può avvalersi del supporto tecnico commerciale degli agenti di zona o delle filiali estere, che sono in diretto contatto con la ditta MECC ALTE S.p.A e i cui indirizzi e contatti sono riportati sul retro copertina.

In caso di guasto o inconveniente non superabile, il Committente potrà rivolgersi direttamente alla sede centrale i cui riferimenti sono:

TELEFONO: + 39 0444 396111
EMAIL: aftersales@meccalte.it
SITO: www.meccalte.com
INDIRIZZO POSTALE: MECC ALTE S.p.A
Via Roma
36051 Creazzo, Vicenza
Italia



Nel caso di cambio di proprietà o spostamenti aziendali dell'alternatore è necessario avvertire sempre la ditta costruttrice o il centro di assistenza di riferimento.

1.9 Glossario

Sistema:	Per sistema si intende in sintesi l'assieme di motore di trascinamento più alternatore.
Installatore:	Persona / impresa che si occupa di realizzare la "Macchina finale" e/o della sua installazione presso l'utilizzatore.
Macchina finale:	É così definita la macchina completa principalmente di "motore di trascinamento" ed alternatore.
Motore di trascinamento:	É il motore al quale va collegato l'alternatore. Nel manuale è stato definito anche come "macchina di trascinamento".
DPI:	Dispositivi di Protezione Individuale.

2 Presentazione dell'alternatore

Gli alternatori della serie SF sono monofasi senza spazzole, di elevata affidabilità di funzionamento.

Non richiedono manutenzioni non essendoci collettori o contatti striscianti.

I coperchi sono pressofusi in lega di alluminio ad alta resistenza, l'albero è in acciaio C45 con ventola calettata.


Il grado di protezione è IP23 (a richiesta è possibile realizzare un grado di protezione superiore).

Gli isolamenti sono eseguiti in classe H.

Gli avvolgimenti sono impregnati con resine epossidiche tropicalizzate.

Le prove per la verifica della compatibilità elettromagnetica sono state eseguite in osservanza alle condizioni prescritte dalle norme, con il neutro collegato a terra.

2.1 Descrizione generale e principio di funzionamento




dis_SF_001-r00

Montare la flangia sul motore e fissarla con le apposite viti M8.

Fissare il corpo macchina sulla flangia con le apposite viti M8.



Applicare una coppia di serraggio di $21 \pm 7\%$ Nm.



dis_SF_002-r00

Avvitare il tirante centrale nella sua sede.

Bloccare il tirante centrale tramite il dado M8.



Applicare una coppia di serraggio di $21 \pm 7\%$ Nm.

Chiudere il foro sulla cuffia con l'apposito tappo.

MESSA IN SERVIZIO

Per il collegamento elettrico alle prese o all'eventuale quadretto del generatore, utilizzare spine e cavi adeguati.

Per il collegamento a terra è prevista anche la possibilità di utilizzare un foro presente sul coperchio posteriore, che è accessibile senza dover smontare la cuffia.

IMPORTANZA DELLA VELOCITA'

La frequenza e la tensione dipendono direttamente dalla velocità di rotazione; è perciò necessario che sia mantenuta il più possibile costante al suo valore nominale con qualsiasi carico. Il sistema di regolazione della velocità dei motori di trascinamento presenta in generale una leggera caduta di velocità tra vuoto e carico; è perciò raccomandabile regolare la velocità a vuoto di un 3÷4% superiore alla velocità nominale, per avere a pieno carico il valore nominale.

Nel caso in cui il generatore non si autoeccitasse, occorrerà rieccitarlo applicando, per alcuni istanti, ai capi del condensatore una tensione alternata di circa 50÷230V; nel caso di generatore a due condensatori l'operazione può essere eseguita indifferentemente su uno qualsiasi dei condensatori.

IMPORTANZA DEL SENSO DI ROTAZIONE

Per ottenere le prestazioni dichiarate è necessario che il generatore ruoti in senso orario visto dal lato di accoppiamento.

2.2 Dati tecnici

2.2.1 Dynamic Data Support (DDS)

Per ottenere le informazioni tecniche più aggiornate e dettagliate, vi invitiamo a visitare l'area di supporto del sito Mecc Alte:

<http://support.meccalte.com/>

Qui troverete il nostro Dynamic Data Support (DDS), un sistema avanzato per la generazione dinamica delle schede tecniche. Grazie a un intuitivo processo guidato, potrete creare una scheda personalizzata scegliendo tra diverse variabili e opzioni disponibili. Questo vi permetterà di ottenere dati specifici per la vostra applicazione e le vostre esigenze, con calcoli automatici aggiornati in tempo reale.

Attraverso il DDS, potrete selezionare e configurare alcuni parametri tecnici, mentre altri verranno automaticamente calcolati e mostrati nella scheda tecnica generata. Tra i dati disponibili, troverete:

Parametri configurabili:

- Frequenza
- Tipo di avvolgimento
- Numero di fasi
- Tensione
- Temperatura ambiente
- Sovratemperatura
- Altitudine
- Grado di protezione internazionale (IP)

Parametri visualizzati nella scheda tecnica:

- Dimensioni di ingombro
- Livello di rumorosità
- Peso
- Volumi d'aria
- Resistenza degli avvolgimenti a 20°C di temperatura ambiente



Una volta effettuata la selezione, il sistema calcolerà automaticamente le prestazioni in base alle specifiche varianti scelte e vi invierà via email la scheda tecnica personalizzata.

Si precisa che tutti i dati tecnici aggiornati e ufficiali sono disponibili esclusivamente all'interno di questo sistema. Per garantire la massima accuratezza delle informazioni, vi invitiamo a consultare sempre il DDS per ottenere dati affidabili e aggiornati in tempo reale.

Inoltre, sono disponibili le schede di famiglia con le tensioni generiche al seguente link:


<https://www.meccalte.com/en/products/alternators>

2.2.2 Materiali

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali indicative dei materiali presenti negli alternatori Mecc Alte S.p.A.

Materiale	Percentuale
Parti in Acciaio	45%
Parti in Ghisa	20%
Parti in Rame	20%
Parti in Alluminio	10%
Parti in Plastica	3%
Parti elettroniche	2%

2.3 Condizioni ambientali di utilizzo



Temperatura max ambientale per garantire la potenza nominale:

40°C

Altitudine max di utilizzo per garantire la potenza nominale:

Inferiore a
1000 mt.



Installare l'alternatore in ambiente aerato. Un'aerazione insufficiente può causare surriscaldamento e malfunzionamento dell'alternatore.

3 Sicurezza

3.1 Avvertenze generali

L'alternatore può essere utilizzato soltanto per lo scopo per il quale è stato progettato e costruito.



ATTENZIONE

Gli alternatori della serie SF, rispondono alle direttive CEE 2006/42 e relative modifiche; pertanto non presentano pericolo per l'operatore, se installati, usati, mantenuti secondo le istruzioni fornite dalla Mecc Alte e a condizione che i dispositivi di sicurezza siano tenuti in perfetta efficienza.



PERICOLO

Installare l'alternatore solo dopo aver letto e compreso tutte le parti del presente manuale.



PERICOLO

Non operare sotto l'effetto di sostanze eccitanti che possano allungare i tempi di reazione come, ad esempio, alcolici o farmaci.



PERICOLO

Gli addetti all'installazione, conduzione e manutenzione dell'alternatore devono essere tecnici adeguatamente qualificati e che conoscano le caratteristiche degli alternatori.



AVVERTENZA

È raccomandato un abbigliamento adeguato. Evitare di portare catene, braccialetti, sciarpe e vestiti ingombranti, raccogliere i capelli lunghi.



AVVERTENZA

Non neutralizzare, rimuovere, modificare o rendere comunque inefficiente qualsiasi dispositivo di sicurezza, di protezione o di controllo dell'alternatore.



AVVERTENZA

Mantenere le aree di lavoro ed i percorsi definiti per l'installazione dell'alternatore sempre sgombri da materiali e/o elementi che possono rappresentare un impedimento ai movimenti o essere fonte di incidenti per l'operatore.



ATTENZIONE

La zona di lavoro deve essere sempre adeguatamente illuminata.



ATTENZIONE

Mantenere la pavimentazione dove si opera, sempre pulita ed asciutta per evitare scivolamenti del carrello elevatore in movimento.



PERICOLO

Non operare con mani e oggetti umidi sull'alternatore mentre questo è sotto tensione.



AVVERTENZA

Non appoggiarsi e non salire sull'alternatore.



AVVERTENZA

Al termine di qualsiasi intervento che abbia comportato la rimozione delle protezioni, provvedere al loro ripristino e accertarsi che il corretto posizionamento e l'efficacia siano quelle originali.



PERICOLO

Tenere l'alternatore a distanza di sicurezza da sostanze infiammabili.



PERICOLO


Gli alternatori, quando sono in funzione, sviluppano calore anche elevato in funzione della potenza generata. Prima di toccarlo, attendere che l'alternatore si sia raffreddato.



PERICOLO

Gli alternatori in funzione sono rumorosi (vedere par. [2.2](#)). Installare l'alternatore in ambienti isolati ed indossare le cuffie antirumore per operare.

3.2 Dispositivi di sicurezza dell'alternatore



I dispositivi di sicurezza dell'alternatore sono:

1. Rete di protezione sullo scudo anteriore.
2. Coperchio scatola morsettiera.
3. Chiusura posteriore.

dis_SF_031-r00




PERICOLO

Durante il funzionamento dell'alternatore, le protezioni devono essere sempre chiuse.

3.3 Targhe di sicurezza

ATTENZIONE
Non rimuovere per nessuna ragione le etichette applicate sull'alternatore.
Sulla macchina sono predisposte le seguenti targhe di sicurezza



Isy_ECP-C_004-r00

ATTENZIONE
Le etichette devono essere sostituite se usurate o illeggibili.

Pos.	Targa	Codice	Descrizione
A		XXX	Leggere il manuale di istruzioni prima di rimuovere i coperchi
B		XXX	Pericolo generico
C		XXX	Pericolo elettricit�
D		XXX	Pericolo superficie calda

3.4 Dispositivi di protezione individuale



ATTENZIONE

Il personale addetto ad operare nell'alternatore deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati nella tabella seguente.

DPI	Operazione
  	Indossare sempre
    	Manutenzione o sollevamento dell'alternatore o parti di esso.



ATTENZIONE

L'operatore deve osservare le normative antinfortunistiche vigenti nel Paese di utilizzo dell'alternatore.



ATTENZIONE

I DPI assegnati non possono essere modificati.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone causati dal mancato utilizzo dei DPI.

3.5 Rischi residui

L'alternatore presenta i seguenti rischi residui:



PERICOLO

Rischio di ustioni. L'alternatore in funzione può sviluppare calore anche elevato.
Prima di toccare l'alternatore attendere che si sia raffreddato.



ATTENZIONE

Rischio di schiacciamento durante il sollevamento.
Non sostare sotto il carico sospeso, non avvicinarsi ad esso, usare gli adeguati dpi.

4 Trasporto, movimentazione e immagazzinaggio

Gli alternatori serie SF vengono spediti via terra su pallet, via mare su casse in legno fumigato. Altri metodi di spedizione sono disponibili su richiesta del cliente.

Le casse spedite via mare vengono rivestite in nylon per evitare la penetrazione di salsedine che potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'alternatore.

Eventuali pezzi di ricambio vengono invece spediti su imballi di cartone che va smaltito secondo le normative locali.

Gli imballi sono sempre accompagnati da un packing list.

Il trasporto degli imballi fino al luogo di installazione è a cura del cliente.



Alla consegna dell'alternatore controllare con la bolla di accompagnamento che non ci siano parti mancanti e/o danni; nel caso informare immediatamente lo spedizioniere, l'assicurazione, il rivenditore o la Mecc Alte.

4.1 Avvertenze generali



AVVERTENZA

Sollevare l'alternatore solamente secondo quanto predisposto dal presente capitolo.



AVVERTENZA

Usare mezzi di sollevamento adeguati, collaudati e certificati.



AVVERTENZA

Il sollevamento e trasporto deve essere eseguito da personale addetto e formato a tale scopo.



AVVERTENZA

Per effettuare tutte le operazioni di sollevamento, trasporto e movimentazione indossare i DPI previsti dalla normativa (vedere par. [3.4](#)).



AVVERTENZA

Il sollevamento dell'alternatore tramite il carrello elevatore deve essere effettuato posizionando le forche il più possibile distanti tra loro, in modo da evitare la caduta o lo scivolamento dell'alternatore.

Verificare sempre l'idoneità, l'integrità dei dispositivi e dei mezzi per il sollevamento degli imballi, dell'alternatore e delle eventuali parti smontate.

4.2 Sollevamento e trasporto degli imballi



PERICOLO

Fare attenzione durante tutte le operazioni di trasporto e movimentazione. Non sostare sotto ai carichi sospesi.



AVVERTENZA


Verificare sull'imballo o sulla documentazione ad esso allegata il peso da sollevare, i punti di aggancio prestabiliti, ed utilizzare attrezzature idonee per il sollevamento.

4.3 Disimballo



Disimballare l'alternatore facendo attenzione a non rompere / rovinare gli imballi.

Sia le casse (dotate di apposite cerniere metalliche per poter essere ripiegate) che i pallet vanno rispediti alla Mecc Alte.



Una volta disimballato, negli alternatori monosupporto, non tagliare le fascette di fissaggio rotore per evitare di farlo scivolare.

4.4 Smaltimento degli imballi

Provvedere allo smaltimento degli imballi in modo differenziato secondo le norme vigenti nel Paese dove avviene l'installazione dell'alternatore.

4.5 Movimentazione dell'alternatore



La movimentazione degli alternatori disimballati deve avvenire sempre ed esclusivamente agganciando i golfari ad un adeguato mezzo di sollevamento.



Per la massa dell'alternatore vedere par. [2.2](#)



ATTENZIONE

Sollevare l'alternatore ad una altezza non superiore ai 30 cm.



Non aggiungere ulteriori carichi. I golfari sono dimensionati solo per il sollevamento dell'alternatore. Non utilizzare i golfari dell'alternatore per il sollevamento della macchina finale.



PERICOLO

Una volta accoppiato al motore di trascinamento, per sollevare l'alternatore è obbligatorio seguire le istruzioni fornite dal costruttore della macchina finale.

4.6 Immagazzinaggio

In caso di immagazzinamento, gli alternatori, imballati e non, devono essere depositati in un locale fresco, asciutto e privo di vibrazioni, e comunque mai esposti alle intemperie.



I cuscinetti non richiedono particolari manutenzioni ma è preferibile far eseguire qualche giro all'albero, una o due volte al mese onde prevenire la corrosione da contatto e l'indurimento del grasso; prima della messa in servizio, dove sia prevista la lubrificazione periodica, è inoltre necessario procedere alla lubrificazione.



Dopo essere stato immagazzinato verificare sempre lo stato dell'isolamento.



AVVERTENZA

La prova di isolamento deve essere eseguita da un tecnico qualificato.



AVVERTENZA

Prima di eseguire tale prova è necessario scollegare il regolatore di tensione.



Se le prove danno un risultato troppo basso (inferiore a 5 MΩ) si dovrà asciugare l'alternatore indirizzando un getto d'aria a 50-60 C° negli ingressi o nelle uscite dell'aria dell'alternatore. Normalmente le macchine che escono da Mecc Alte hanno valori di isolamento sempre superiori ai 500MΩ

5 Indicazioni di installazione / accoppiamento con motore di trascinamento



AVVERTENZA

L'installatore finale è responsabile della predisposizione di tutte le protezioni (dispositivi di sezionamento, protezioni contro i contatti diretti e indiretti, protezioni contro sovracorrenti e sovratensioni, arresto di emergenza, ecc.) necessarie per rendere conforme il macchinario e l'impianto utilizzatore alle vigenti norme di sicurezza Europee ed Internazionali.



Le operazioni di installazione ed il primo avviamento della macchina finale, devono essere eseguiti da personale qualificato.



PERICOLO


Gli alternatori in funzione sono rumorosi (vedere par. 2.2). Installare l'alternatore in ambienti isolati ed indossare le cuffie antirumore per operare.

5.1 Predisposizioni per l'installazione



Al momento dell'installazione l'alternatore deve essere collegato a terra.

Assicurarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente ed in conformità con le direttive del Paese dove l'alternatore sarà installato.



dis_ECO_034-r00

L'alternatore è progettato e costruito per essere installato in ambienti sufficientemente aerati.




Vedere par. 2.3



PERICOLO

Installare l'alternatore in ambiente aerato. Un'aerazione insufficiente può causare surriscaldamento e malfunzionamento dell'alternatore.

Assicurarsi che il basamento dell'alternatore e del motore di trascinamento sia calcolato per sopportarne il peso e tutti gli eventuali sforzi dovuti al funzionamento.



dis_ECO_049-r00

E' responsabilità dell'installatore accoppiare correttamente l'alternatore al motore di trascinamento e mettere in atto tutti quegli accorgimenti necessari per garantire il corretto funzionamento dell'alternatore ed evitare anomale sollecitazioni che possono danneggiare l'alternatore (come vibrazioni, disallineamenti, sollecitazioni meccaniche di vario tipo).

5.2 Disimballo e smaltimento dell'imballo



PERICOLO

Fare attenzione durante tutte le operazioni di trasporto e movimentazione.



PERICOLO

Non sostare sotto ai carichi sospesi.



Rimuovere con cautela l'imballo.



Smaltire l'imballo in modo differenziato.

5.3 Accoppiamento meccanico

L'accoppiamento dell'alternatore al motore di trascinamento è a cura dell'utilizzatore finale. È eseguito secondo la sua sola discrezione, ma deve:

- Essere realizzato in accordo con le vigenti normative di sicurezza.
- Assicurare le condizioni ideali di funzionamento dell'alternatore (temperatura dell'aria non superiore a 40 °C e bocchettoni dell'aria non ostruiti).
- Assicurare una facile accessibilità per la sua verifica e manutenzione.
- Essere realizzato su un basamento solido in grado di reggere il peso complessivo dell'alternatore e del motore di trascinamento.
- Rispettare le tolleranze di montaggio.

Controllare il corretto fissaggio dei dischi al rotore dell'alternatore.



Vedere par. [8.6](#)



Un allineamento impreciso può causare vibrazioni e danneggiamenti dei cuscinetti.

È consigliabile inoltre verificare la compatibilità delle caratteristiche torsionali del motore / alternatore (a cura del cliente).



Vedere relativa documentazione tecnica.


Tali valori sono calcolati per evitare una eccessiva flessione dell'albero. Il carico sostenibile dai cuscinetti è staticamente e dinamicamente superiore a quello sostenibile dall'albero, tuttavia la presenza di eccessive vibrazioni o condizioni ambientali sfavorevoli può portare ad una riduzione della vita del cuscinetto, o ad un inferiore carico massimo ammissibile a parità di vita del cuscinetto.



Nelle fasi di montaggio e smontaggio della rete, assicurarsi di tenere in posizione con le mani la stessa per evitare che l'elasticità della rete possa colpire l'operatore o chi è nelle vicinanze.




In caso di alternatori monosupporto, in fase di accoppiamento con il motore di trascinamento fare attenzione che il rotore non si sfili, mantenendo l'alternatore sempre in posizione orizzontale. Togliere il sistema di fissaggio rotore, se presente.



Durante le procedure di accoppiamento meccanico, non far leva sulla ventola per ruotare il rotore.

5.3.1 Preparazione dell'alternatore



1. Nel caso di alternatori monosupporto, rimuovere le fascette di sicurezza dal rotore. Dopo tale operazione, prestare attenzione che il rotore non si sfili durante la movimentazione.
2. Rimuovere la vernice antiruggine di protezione dalla flangia e, se l'alternatore è bisupporto, anche dall'albero.
3. Nel caso in cui l'alternatore sia stato immagazzinato per più di un anno, prima della messa in marcia reingrassare i cuscinetti nel caso in cui non siano stagni (vedere par. [8.4.1](#)).

5.3.2 Compensazione per la dilatazione termica

La compensazione della dilatazione termica è particolarmente importante per i generatori monosupporto, in quanto sono collegati direttamente al motore e un perfetto allineamento è essenziale per poter garantire la durata prevista dei cuscinetti. Nel caso di generatori bisupporto, l'importanza di questo aspetto dipende dal tipo di accoppiamento motore-generatore.

Le temperature di esercizio hanno un effetto significativo sulle tolleranze di allineamento e devono essere tenute in considerazione. A causa di queste, infatti, l'albero dell'alternatore, durante l'esercizio, può essere in una posizione diversa rispetto allo stesso a freddo.

Una compensazione dell'allineamento può quindi essere necessaria e dipende dalle temperature di esercizio, dal tipo di accoppiamento, dalla distanza tra le due macchine, ecc.

Le due tipologie di dilatazioni termiche più importanti da tenere in considerazione sono:

- Dilatazione termica verticale
- Dilatazione termica assiale

Dilatazione termica verticale

Questa dilatazione termica può far variare il valore della tolleranza radiale, e può essere calcolata utilizzando la formula seguente:

$$\Delta H = \alpha \times \Delta T \times H$$

ΔH = Variazione dell'altezza.

α = Coefficiente di dilatazione termica (si può utilizzare il valore $\alpha = 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$).

ΔT = Differenza tra la temperatura di allineamento e la temperatura di esercizio.

H = Altezza d'asse.

Dilatazione termica assiale

Il valore della dilatazione termica assiale può diminuire la tolleranza assiale tra i due alberi.


Si tratta di un valore molto importante, in quanto una tolleranza troppo stretta a freddo può portare, quando tutto il sistema è in temperatura, ad una forza assiale che può gravare sui cuscinetti danneggiandoli o portandoli a rottura. Può essere calcolata con la formula seguente:

$$\Delta L = \alpha \times \Delta T \times L$$

ΔL = Variazione della lunghezza dell'albero.

α = Coefficiente di dilatazione termica (si può utilizzare il valore $\alpha = 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$).

ΔT = Differenza tra la temperatura di allineamento e la temperatura di esercizio.



L = Lunghezza dell'albero, calcolata tra il cuscinetto e i dischi di accoppiamento col motore di trascinamento.


La variazione della tolleranza assiale va calcolata mettendo in relazione la dilatazione termica assiale dell'alternatore e quella del motore.

6 Collegamento elettrico



L'intervento deve essere eseguito da un Manutentore elettrico.

Il collegamento elettrico è a cura dell'utilizzatore finale ed è eseguito secondo la sua sola discrezione



dis_GEN_003-r00


Per l'ingresso nella scatola morsetti si raccomanda di utilizzare passacavi e serracavi in accordo con le specifiche del paese di utilizzo.



I ponticelli forniti a corredo nella serie SF vanno usati in caso di ricablaggio solamente dove previsti.




Vedere tabella "Connessioni con 12 morsetti" nel presente capitolo.



dis_GEN_004-r00

Gli alternatori devono sempre essere collegati a terra con un conduttore di adeguata sezione. Utilizzare uno dei due appositi morsetti (interno/esterno).



dis_GEN_005-r00

Per il collegamento elettrico utilizzare cavi adeguati, dimensionati in funzione della potenza dell'alternatore. Effettuare le connessioni ai morsetti come indicato in figura.

- A) Dado esagonale
- B) Rondella piana
- C) Cavo utilizzatore

Dopo aver eseguito il collegamento, verificare le coppie di serraggio morsettiera che devono essere in accordo con quanto riportato nel capitolo [8.6](#).

A conclusione del collegamento rimontare il coperchio della scatola morsettiera.



I cavi di potenza utilizzatore devono essere cablati e sostenuti adeguatamente in maniera da non provocare sollecitazioni meccaniche sulla morsettiera dell'alternatore.

7 Indicazioni di primo avvio



In questo paragrafo vengono fornite solamente delle indicazioni per il primo avvio dell'alternatore. Istruzioni approfondite sono comprese nel manuale della macchina finale.



AVVERTENZA

Le operazioni di avviamento, conduzione e arresto devono essere eseguite da personale adeguatamente qualificato e che abbia letto e compreso le prescrizioni di sicurezza e tecniche riportate nel presente manuale.



La strumentazione per l'avviamento, la conduzione e l'arresto del sistema è a carico dell'installatore.




Verificare l'allineamento della macchina finale.

- Controllare il fissaggio della macchina al basamento con le relative coppie di serraggio e la solidità del basamento stesso.



Verificare le coppie di serraggio dei collegamenti terminali e il loro posizionamento. Vedere par. [8.6](#).

Prima dell'avviamento della macchina finale, è necessario verificare che:



dis_ECO_040-r00

- Le aperture di aspirazione e scarico dell'aria di raffreddamento siano sempre libere. Per i volumi d'aria di raffreddamento necessari vedere par. [2.2](#).
- Il lato aspirazione sia lontano da sorgenti di calore. In ogni caso, se non specificatamente concordato, la temperatura dell'aria di raffreddamento deve essere quella ambiente e comunque non superiore a 40 °C. L'alternatore può lavorare a temperature superiori con un opportuno declassamento.



Prima di avviare l'alternatore si richiede di misurare l'isolamento degli avvolgimenti (che dovrà essere maggiore di 5MΩ (come da paragrafo [4.6](#)).



Durante il primo avviamento, che deve essere eseguito a velocità ridotta, l'installatore dovrà verificare che non si presentino rumori anomali. In caso di rumori anomali provvedere a fermare immediatamente il sistema e intervenire per migliorare l'accoppiamento meccanico.

I rotor degli alternatori Mecc Alte e l'alternatore stesso soddisfano la normativa (vedere par. [1.5](#)). Questo significa che le vibrazioni generate dagli alternatori Mecc Alte sono molto contenute e a norma.

Eventuali eccessive vibrazioni sono da imputare quindi al motore di trascinamento oppure ad un errato accoppiamento motore-alternatore, e potrebbero portare al danneggiamento o alla rottura dei cuscinetti.



È responsabilità dell'installatore seguire la normativa per la valutazione e misurazione delle vibrazioni sulla macchina finale (vedere par. [1.5](#)).

Dopo il primo avvio

Dopo il primo avvio della macchina finale, è necessario eseguire le seguenti verifiche:

- Verificare che tutto funzioni correttamente.
- Monitorare il livello delle vibrazioni ed eventuali temperature elevate degli avvolgimenti e dei cuscinetti.



Nel caso in cui l'alternatore, durante il funzionamento, vada in protezione per tensione anomala, risolvere l'anomalia prima di procedere con un nuovo avvio.



Vedere "Inconvenienti, cause e rimedi" cap. [9](#).

8 Manutenzione

8.1 Avvertenze generali



AVVERTENZA

Prima di eseguire qualsiasi manutenzione, leggere attentamente quanto riportato al cap. 3 "Sicurezza" del presente manuale.



AVVERTENZA

Gli operatori autorizzati devono eseguire sull'alternatore esclusivamente gli interventi di loro competenza specifica ed indossare gli eventuali DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari ed idonei.



AVVERTENZA

Scollegare sempre l'alternatore da fonti di energia prima di effettuare operazioni di manutenzione e/o sostituzione.



AVVERTENZA

Gli alternatori, quando sono in funzione, sviluppano calore anche elevato in funzione della potenza generata. Prima di toccarlo, attendere che l'alternatore si sia raffreddato.



PERICOLO

E' vietato transitare o sostare sotto l'alternatore durante fasi di sollevamento e trasporto.



È opportuno che il tecnico di manutenzione tenga un registro di tutti gli interventi effettuati.

Gli alternatori della serie SF sono costruiti per lavorare a lungo senza manutenzione.

Gli interventi di manutenzione sull' alternatore Mecc Alte si dividono in ordinari e straordinari.

8.2 Tabella riassuntiva manutenzioni

8.2.1 Tabella riassuntiva delle manutenzioni ordinarie

Sigle delle tipologie di intervento: E = Elettrico; M = Meccanico

Tipo	Descrizione	Periodicità	Riferimento
M	Pulizia esterna ed interna dell'alternatore	Ogni 15 giorni	8.3.6
M	Pulizia generale	Ogni 400 ore	8.3.1
M	Ispezione visiva	Ogni 2500 ore	8.3.2
M	Verifica delle condizioni degli avvolgimenti	Ogni 2500 ore	8.3.3
M	Verifica del corretto funzionamento dell'alternatore	Ogni 2500 ore	8.3.4
M	Controllo coppie di serraggio	Ogni 2500 ore	8.3.5

8.2.2 Tabella riassuntiva delle manutenzioni straordinarie

Sigle delle tipologie di intervento: E = Elettrico; M = Meccanico; S = Software

Tipo	Descrizione	Periodicità	Riferimento
M	Manutenzione dei cuscinetti ed eventuale sostituzione	Ogni 4000 ore	8.4.1
E	Controllo stato avvolgimenti e fissaggio ponte diodi	Ogni 8000 ore / 1 anno	8.4.2
M	Pulizia degli avvolgimenti	Ogni 20000 - 25000 ore	8.4.4

8.2.3 Tabella riassuntiva delle manutenzioni in caso di guasto

Sigle delle tipologie di intervento: E = Elettrico; M = Meccanico

Tipo	Descrizione	Periodicità	Riferimento
E	Verifica ed eventuale sostituzione ponte a diodi	-	8.5.1
M	Smontaggio meccanico per ispezione	-	8.5.2
M	Assemblaggio meccanico	-	8.5.3
E	Test tensione avvolgimenti statore principale	-	8.5.4

8.3 Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è l'insieme delle operazioni che vanno eseguite con una periodicità definita. Hanno lo scopo di mantenere l'alternatore in buone condizioni di funzionamento.



ATTENZIONE

Eseguire la manutenzione ordinaria con precisione e con la frequenza indicata dal fabbricante.

8.3.1 Pulizia generale



L'intervento descritto in questo paragrafo riguarda il solo alternatore, la frequenza di esecuzione proposta deve essere adeguata alle effettive condizioni e frequenza di utilizzo.



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.



AVVERTENZA

Non utilizzare mai liquidi o acqua.



AVVERTENZA

Non pulire con aria compressa le parti elettriche interne alla scatola morsettiera, poichè possono verificarsi cortocircuiti o altre anomalie.



AVVERTENZA

Avvicinarsi all'alternatore solamente quando è a stato energetico zero e a temperatura ambiente. Solo a questo punto è possibile pulirlo esternamente con aria compressa.

Eseguire la pulizia generale dell'alternatore e dell'area circostante.

Durante la pulizia verificare lo stato e l'integrità delle varie parti dell'alternatore.

In caso di anomalie o danneggiamenti contattare il tecnico manutentore per un eventuale intervento/sostituzione.

8.3.2 Ispezione visiva

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 2500 ore.
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature Attrezzature di officina.

- Verificare la presenza di anomalie quali incrinature, ruggine, perdite e qualunque altro evento anomalo.
- Verificare il serraggio dei cavi di potenza e dei cavi del regolatore.
- Verificare lo stato degli isolanti dei cavi di potenza e dei cavi del regolatore (sovratemperatura, sfregamento).


8.3.3 Verifica delle condizioni degli avvolgimenti

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 2500 ore.
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature Strumento "Megger" o similare a 500V in tensione continua.




PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.



Prima di eseguire la verifica, scollegare il regolatore di tensione (fig. A), i filtri anti disturbi radio (fig. B) e tutti gli eventuali dispositivi connessi elettricamente agli avvolgimenti da verificare.



Misurare la resistenza di isolamento verso terra. Il valore misurato di resistenza verso terra di tutti gli avvolgimenti deve essere superiore a 5MΩ.



Se il valore risulta inferiore a 5MΩ, asciugare gli avvolgimenti con un getto d'aria calda a 50-60°C. Indirizzare il getto d'aria negli ingressi o nelle uscite d'aria dell'alternatore.

8.3.4 Verifica del corretto funzionamento dell'alternatore

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 2500 ore.
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature Attrezzature di officina.

Verificare che l'alternatore funzioni regolarmente senza rumori o vibrazioni anomale.

In presenza di rumori e/o vibrazioni, controllare:

- La bilanciatura del rotore.
- Lo stato dei cuscinetti dell'alternatore. Se necessario sostituirli (vedere par. [8.4.1](#)).
- L'allineamento degli accoppiamenti.
- L'eventuale presenza di sollecitazioni nel motore termico.
- L'eventuale presenza di sollecitazioni nei supporti antivibranti.
- I dati funzionali (vedere targhetta identificativa dell'alternatore par. [1.6](#)).

8.3.5 Controllo coppie di serraggio

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 2500 ore.
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature Chiave dinamometrica.



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

- Controllare lo stato di fissaggio dei bulloni (vedere par. [8.6](#)).
- Controllare le connessioni elettriche.

8.3.6 Pulizia esterna ed interna dell'alternatore

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 15 giorni
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature • Aspiratore industriale dotato di filtro antipolvere • Pennelli antistatici • Aria compressa (da non usare sulle parti attive dei componenti avvolti, secondo le modalità sotto indicate).

Modalità di intervento:

Per la pulizia delle superfici esterne ed interne dell'alternatore, si raccomanda l'utilizzo di aspiratori industriali al fine di evitare lo spostamento delle polveri e di eventuali residui all'interno delle fessure degli avvolgimenti, condizione che potrebbe compromettere i livelli di isolamento elettrico.

È sconsigliato l'utilizzo di aria compressa per la pulizia degli avvolgimenti e delle parti interne, in quanto:

- Può spingere lo sporco all'interno delle fessure degli avvolgimenti, riducendo l'efficacia dell'isolamento elettrico;
- Se non proveniente da impianti dotati di essiccatori (ad esempio compressori mobili senza separatori d'acqua), può contenere condensa e immettere umidità nei componenti elettrici, con rischio di contaminazione e riduzione dell'isolamento.

L'uso dell'aria compressa è da evitare o limitato esclusivamente per la pulizia delle superfici esterne, a condizione che:

- L'aria provenga da impianti dotati di essiccatore e filtri idonei;
- La pressione utilizzata sia controllata per evitare danni meccanici ai componenti esterni;
- Non venga indirizzata in modo diretto verso aperture, fessure o griglie di ventilazione, per evitare l'ingresso di polveri all'interno dell'alternatore e componenti attivi.



È vietato assolutamente l'uso di qualsiasi tipo di idropulitrice e di liquidi detergenti in prossimità dell'alternatore. Il grado di protezione standard dell'alternatore è IP23 e pertanto utilizzando liquidi potrebbero verificarsi delle anomalie o anche cortocircuiti.



La periodicità di intervento indicata è riferita a condizioni ambientali critiche. Adeguare la periodicità in base alle condizioni reali di utilizzo.

8.4 Manutenzione straordinaria



ATTENZIONE

Eseguire la manutenzione straordinaria con precisione e con la frequenza indicata dal fabbricante.



AVVERTENZA

Tutti gli intervalli di manutenzione di seguito descritti sono da riferirsi ad un normale utilizzo dell'alternatore. In caso di utilizzo in condizioni più gravose (elevata umidità, temperatura o polvere) è necessario eseguire tali controlli più frequentemente.

8.4.1 Manutenzione dei cuscinetti ed eventuale sostituzione

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità Ogni 4000 ore.
DPI da indossare 		Materiali e attrezzature Grasso tipo SKF LGMT2, oppure ENS o equivalenti.



PERICOLO

Sc Collegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

- Controllare lo stato dei cuscinetti.
- Ingrassare i cuscinetti, se provvisti di ingrassatore.

Tabella lubrificazione cuscinetti

Alternatore	TIPO	Tipo cuscinetti		Intervallo di lubrificazione ore		Quantità di grasso in grammi	
		Lato accoppiamento	Lato opposto accoppiamento	Lato accoppiamento	Lato opposto accoppiamento	L.A.	L.O.A.
S16F	Standard	6205-2RS	6203-2Z C3	- (*)	- (*)	-	-
S20F-P	Standard	6306-2RS	6205-2RS	- (*)	- (*)	-	-
S20FS-P	Standard	6306-2RS	6205-2RS	- (*)	- (*)	-	-
ES16F	Standard	6205-2RS	6203-2Z C3	- (*)	- (*)	-	-
ES20F-P	Standard	6306-2RS	6205-2RS	- (*)	- (*)	-	-

* Cuscinetti stagni: non sono necessarie manutenzioni durante tutto il periodo di funzionamento; in condizioni normali di funzionamento hanno una durata di vita di circa 30.000 ore.

** In condizioni normali di funzionamento i cuscinetti ingrassabili hanno una durata di vita di circa 40.000 ore



Per l'eventuale sostituzione seguire le istruzioni riportate al paragrafo [8.5.2](#).



Si fa obbligo di verificare, per tutte le macchine dotate di ingrassatore, che siano rispettati i richiesti intervalli di lubrificazione. I cuscinetti re-ingrassabili necessitano infatti di lavorare SOLO se opportunamente lubrificati.

8.4.2 Controllo stato avvolgimenti

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 8000 ore / 1 anno.
DPI da indossare   	Materiali e attrezzature Attrezzature di officina.	



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

Smontare la griglia posteriore dell'alternatore per l'ispezione visiva degli avvolgimenti e per il controllo del fissaggio del ponte diodi.

Se gli avvolgimenti dovessero essere sporchi od oleosi, pulire mediante aria compressa.

Nel caso in cui venissero rilevati problemi di altro tipo, bisogna procedere con lo smontaggio dell'alternatore per la loro risoluzione.

8.4.3 Copia degli allarmi dal regolatore digitale

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 8000 ore / 1 anno.
DPI da indossare  	Materiali e attrezzature Personal Computer + interfaccia + software dedicato.	



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

I regolatori digitali Mecc Alte sono dotati di uno speciale connettore dal quale è possibile scaricare i dati relativi agli allarmi registrati.

Scaricare tali dati per verificare l'eventuale presenza di anomalie e, nel caso ci siano, procedere con la loro risoluzione.

8.4.4 Pulizia degli avvolgimenti

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità  Ogni 20000 - 25000 ore.
DPI da indossare   		Materiali e attrezzature Attrezzature per la pulizia.



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.



ATTENZIONE

Se l'impianto lavora in ambienti polverosi, le operazioni di pulizia devono essere fatte con maggiore frequenza.



La pulizia deve essere effettuata con prodotti adatti.

Procedere con lo smontaggio dell'alternatore per la sua pulizia generale.

In questa occasione si consiglia anche di procedere con la sostituzione dei cuscinetti per una ottimizzazione degli interventi di manutenzione per l'intero gruppo.

Gli avvolgimenti possono essere puliti utilizzando un getto di acqua calda a bassa pressione e a temperatura non superiore ad 80 °C, oppure utilizzando appositi solventi ad alto grado di evaporazione adatti alla pulizia di avvolgimenti elettrici.

Tali solventi permettono una pulizia adeguata senza intaccare il grado di isolamento degli avvolgimenti.

A pulizia ultimata, si raccomanda di controllare che non vi siano segni di surriscaldamento ed eventuali tracce di carbonizzazioni.

Dopo aver eseguito l'asciugatura, a circa 60-80°C, va ricontrollata la resistenza di isolamento degli avvolgimenti. Nel caso si notasse un degrado della vernice degli avvolgimenti, procedere ad una ulteriore verniciatura degli stessi.

8.5 Manutenzione in caso di guasto

8.5.1 Verifica ed eventuale sostituzione ponte a diodi

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità 
DPI da indossare     		Materiali e attrezzature Attrezzature di officina.



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

Gli alternatori della serie SF montano diodi.

Ciascun singolo diodo può essere verificato molto facilmente con un multimetro appositamente settato per la verifica dei diodi. Scollegare completamente i cavi e controllare ciascun diodo nei due sensi. Nel caso di uno o più guasti, è consigliabile sostituire il diodo completo. Nel rimontare il diodo si raccomanda di rispettare le polarità. Per agevolare l'accesso ai diodi è consigliato rimuovere il rotore nel caso in cui la macchina non sia accoppiata al motore, oppure rimuovere lo scudo posteriore. In quest'ultimo caso, è sufficiente svitare i tiranti passanti e utilizzare un apposito estraattore per rimuovere lo scudo.

Strumentazione necessaria :

- A. batteria a 12V
- B. lampada 12V-21W (o in alternativa resistenza 6.8Ω - 30W)
- C. voltmetro (ad esempio un multimetro settato su scala VOLT d.c)



Prima di eseguire le operazioni seguenti sconnettere i due cavi di collegamento del rotore principale al ponte diodi (+ e -).

Test dei diodi sul polo "negativo"

-) connettere gli strumenti come indicato in figura A
-) fissare il cavo connesso alla lampada al morsetto negativo del ponte come indicato in figura A
-) connettere il terminale "Probe" (Y) ai punti A1, A2, e A3 in sequenza per verificare rispettivamente i diodi 1,2 e 3; verificare la lettura sul voltmetro in relazione a quanto indicato in tabella.

Test dei diodi sul polo "positivo"

-) connettere gli strumenti come indicato in figura B
-) fissare il cavo connesso al negativo della batteria al morsetto positivo del ponte come indicato in figura B
-) connettere il terminale "Probe" ai punti A4, A5, e A6 in sequenza per verificare rispettivamente i diodi 4,5 e 6; verificare la lettura sul voltmetro in relazione a quanto indicato in tabella.

8.5.2 Smontaggio meccanico per ispezione

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità 
DPI da indossare     	Materiali e attrezzature Attrezzature di officina.	



PERICOLO

Scollegare l'alternatore da fonti di energia. Il motore di trascinamento deve essere fermo ed isolato dalle sue fonti di energia.

Procedura riepilogativa di smontaggio.

Coperchio anteriore	Per rimuovere il coperchio anteriore battere delicatamente con un martello in gomma.
Rotore	Il rotore viene estratto dalla parte anteriore; nell'eseguire questa operazione occorre prestare attenzione che non cada.  Durante questa operazione bisogna fare molta attenzione che non vengano danneggiati gli avvolgimenti del rotore.
Coperchio posteriore	Per smontare il coperchio posteriore lo si deve assicurare ad un adeguato sistema di sollevamento e si deve utilizzare un estrattore.  Con l'estrattore si deve spingere l'albero fino a che il cuscinetto esca completamente dalla sede.
Ispezione generale	Esaminare ogni parte (avvolgimenti: eccitatrice, ausiliario, statore e rotore) per verificare la presenza di danneggiamenti.  Esaminare con particolare attenzione l'integrità dei connettori crimpati.
Ispezione statore / carcassa	• Effettuare una ispezione visiva dello statore e della carcassa. • Rimuovere ogni tipologia di sporco o polvere. • Riparare eventuali danni agli avvolgimenti. • Ispezionare i capicorda e assicurarsi che rispondano alle normative applicabili.
Ispezione albero	Esaminare l'albero e le sedi per le chiavette per verificare la presenza di qualsiasi segno di corrosione, bave o usura. Pulirli e, se necessario, smerigliarli.  Se il grado di usura dell'albero è troppo elevato, consegnarlo ad un centro assistenza per la riparazione o la sostituzione.

- Smontaggio cuscinetti anteriore / posteriore**
- I cuscinetti vanno rimossi utilizzando degli appositi estrattori.
 - Le dimensioni dei cuscinetti vanno misurate accuratamente per verificare la presenza di usura eccessiva.
 - In presenza di usura eccessiva o di rumori / vibrazioni anomale, procedere alla sostituzione.

Verifiche elettriche

Controllare i terminali dei cavi e verificare che garantiscano un buon contatto. Verificare che non ci siano segni di corrosione e/o ossidazione.

Controllare l'integrità della guaina dei cavi. Se presenta segni di danneggiamento, ripararla o sostituire il cavo.

Con l'ausilio di strumentazione adeguata, controllare la resistenza, la continuità e l'isolamento dei seguenti avvolgimenti (vedere par. [8.5.4](#)):

- Statore principale.
- Avvolgimento ausiliario.
- Rotore principale.
- Statore eccitatrice.
- Rotore eccitatrice.
- Sonde termiche (se presenti).

Verificare inoltre l'integrità dei diodi e dei varistori.



Tutti gli strumenti di misura devono essere calibrati.

Verifiche dell'isolamento

Verificare la resistenza d'isolamento dei seguenti avvolgimenti:

Statore principale:

- Tra le fasi e tra le fasi e terra.
- Tra le fasi e l'avvolgimento ausiliario.
- Tra l'avvolgimento ausiliario e terra.

Rotore principale e rotore eccitatrice:

- Tra avvolgimento e terra.

Statore eccitatrice:

- Tra avvolgimento e terra.



Vedere par. [8.5.4](#)

Gli avvolgimenti interni della macchina potrebbero richiedere una pulizia accurata. Utilizzare un solvente apposito oppure acqua calda. Asciugarli e, se necessario, impregnarli nuovamente.

8.5.3 Assemblaggio meccanico

Rimontaggio cuscinetti

Scaldare i cuscinetti in un apposito strumento ad induzione.
Inserirli nell'albero mandandoli in battuta contro lo spallamento.



La temperatura di riscaldamento non deve superare il limite imposto dal costruttore.

Rotore



Effettuare il riassettaggio del rotore con particolare attenzione per evitare il danneggiamento degli avvolgimenti.

Coperchio anteriore

Per montare il coperchio anteriore battere delicatamente con un martello in gomma.

Coperchio posteriore

Durante il montaggio, verificare la tensione dei fili dello statore eccitatrice, per prevenire danneggiamenti dei fili stessi.

Tiranti / bulloni di fissaggio

Per montare i tiranti e i bulloni di fissaggio utilizzare rondelle nuove e serrarli con le corrette coppie di serraggio.

Nel caso degli alternatori bisupporto, una volta assemblati, farli girare manualmente per verificare che non ci siano impedimenti e rumori anomali.

Nel caso degli alternatori monosupporto, questa verifica va effettuata durante il test, dopo l'accoppiamento col motore di trascinamento.

8.5.4 Test tensione avvolgimenti statore principale

Tipo di intervento 	Esecutore 	Periodicità 
DPI da indossare   	Materiali e attrezzature Strumentazione elettrica.	

Con l'utilizzo di un multimetro, controllare tutte e tre le fasi (sia L-L che L-N).


A vuoto la tensione deve essere bilanciata su tutte e tre le fasi, con una tolleranza del $\pm 1\%$.

Se la tensione è sbilanciata, questo indica un problema nell'avvolgimento principale dello statore.

Se invece la tensione è bilanciata sulle tre fasi, allora l'avvolgimento dello statore non presenta problemi.

Se la tensione è inferiore del 15% rispetto a quella nominale, potrebbe esserci un problema nel regolatore, nel ponte diodi rotante o nell'avvolgimento dell'eccitatrice.

8.5.4.1 Test resistenza/continuità



dis_GEN_001-r00


Statore principale

Misurare con un opportuno strumento la resistenza/continuità di fase.

Verificare anche la resistenza/continuità dell'avvolgimento ausiliario tra i due fili rossi uscenti dallo statore principale.



Per i valori vedere par. [2.2](#)



dis_GEN_006-r00


Rotore principale

Misurare la resistenza/continuità del rotore principale utilizzando un multimetro.



Per i valori vedere par. [2.2](#)

8.5.4.2 Test isolamento



Statore principale

Scollegare tutti i cavi del regolatore di tensione e la connessione tra neutro e terra prima di eseguire questo test.

La misurazione deve essere effettuata con un tester per isolamento (megger) da 500 V.


Verificare l'isolamento tra le fasi, tra le fasi e terra, tra ausiliario e le fasi e tra ausiliario e terra.



Per questi alternatori, il minimo valore di resistenza di isolamento è di 5 MΩ.

Se la resistenza di isolamento misurata è inferiore, lo statore deve essere pulito o impregnato e riverniciato nuovamente con vernice grigia EG43, e quindi asciugato a 50-60 °C.

Se dopo queste operazioni il valore rimane basso, lo statore deve essere riavvolto o sostituito.



Rotore principale

La resistenza di isolamento va misurata tra fase e terra utilizzando un tester per isolamento (megger).



Per questi alternatori, il minimo valore di resistenza di isolamento è di 5 MΩ.

Se la resistenza di isolamento misurata è inferiore, il rotore deve essere pulito e, se necessario, impregnato, e quindi asciugato a 50-60 °C.

Se dopo queste operazioni il valore rimane basso, allora il rotore deve essere riavvolto o sostituito.

8.6 Coppie di serraggio generali

S16F

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm 7\%$	Riferimento cat. ricambi
Coperchio anteriore	M8 x 35	CL. 8.8	21	9
Cuffia posteriore	3.5 x 9.5	CL. 8.8	2.8	-
Protezione IP 2X coperchio anteriore	3.5 x 9.5	C.L. 8.8	3.3	-
Cuffia superiore	M5 x 14	CL. 4.8	3.3	2
Pannello	M5 x 14	CL. 4.8	5	-
Morsettiera	M5 x 14	CL. 4.8	3	5
Massa sulla carcassa	M5 x 10	CL. 4.8	3.3	-

S20F-P

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm 7\%$	Riferimento cat. ricambi
Coperchio anteriore	M8 x 35	CL. 8.8	21	1
Protezione IP2X coperchio anteriore (escluso MD35)	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Protezione IP2X coperchio anteriore (solo su MD35)	5.5 x 13	-	-	-
Griglia posteriore	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Cuffia superiore	M4 x 14	CL. 10.9	3	20
Morsettiera	M4 x 14	CL. 10.9	3	5
Fissaggio cavi alla morsettiera	M5	-	5	-
Massa sulla carcassa	M4 x 14	CL. 10.9	3	-

Volano

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm 7\%$	Riferimento cat. ricambi
Volano 6.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Volano 7.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Tirante centrale	M8 - 5/16	-	21	22

Optional

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Regolatore RCM (solo su S20F)	M4 x 25	CL. 10.9	3	-
Ponte a diodi su carcassa (solo su S20F con caricabatterie)	M4 x 25	CL. 4.8	3.5	-
Morsetto sonda termica Trasformazione 50/60Hz	M4 x 14	CL. 10.9	3	-

S20FS-P

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Coperchio anteriore	M8 x 35	CL. 8.8	21	9
Protezione IP2X coperchio anteriore (escluso MD35)	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Protezione IP2X coperchio anteriore (solo su MD35)	5.5 x 13	-	-	-
Griglia posteriore	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Cuffia superiore	M4 x 14	CL. 10.9	3	2
Morsettiera	M4 x 14	CL. 10.9	3	5
Fissaggio cavi alla morsettiera	M5	-	5	-
Massa sulla carcassa	M4 x 14	CL. 10.9	3	-

Volano

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Volano 6.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Volano 7.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Tirante centrale	M8 - 5/16	-	21	-

Optional

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Regolatore RCM (solo su S20F)	M4 x 25	CL. 10.9	3	-
Ponte a diodi su carcassa (solo su S20F con caricabatterie)	M4 x 25	CL. 4.8	3.5	-
Morsetto sonda termica Trasformazione 50/60Hz	M4 x 14	CL. 10.9	3	-

ES16F

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Coperchio anteriore	M8 x 35	CL. 8.8	21	9
Cuffia posteriore	3.5 x 9.5	CL. 8.8	2.8	-
Protezione IP 2X coperchio anteriore	3.5 x 9.5	C.L. 8.8	3.3	-
Cuffia superiore	M5 x 14	CL. 4.8	3.3	2
Pannello	M5 x 14	CL. 4.8	5	-
Morsettiera	M5 x 14	CL. 4.8	3	5
Massa sulla carcassa	M5 x 10	CL. 4.8	3.3	-

ES20F-P

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Coperchio anteriore	M8 x 35	CL. 8.8	21	1
Protezione IP2X coperchio anteriore (escluso MD35)	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Protezione IP2X coperchio anteriore (solo su MD35)	5.5 x 13	-	-	-
Griglia posteriore	3.5 x 9.5	CL. 4.8	3	-
Cuffia superiore	M4 x 14	CL. 10.9	3	20
Morsettiera	M4 x 14	CL. 10.9	3	5
Fissaggio cavi alla morsettiera	M5	-	5	-
Massa sulla carcassa	M4 x 14	CL. 10.9	3	-
Regolatore ASR	M4 x 25	CL. 10.9	3	24
Spazzola	M4 x 14	CL. 10.9	3	8

Volano

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Volano 6.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Volano 7.5	M8 x 25	CL. 8.8	25	-
Tirante centrale	M8 - 5/16	-	21	-

Optional

Applicazione	Tipo di viti		Coppia di serraggio [Nm] $\pm$ 7%	Riferimento cat. ricambi
Morsetto sonda termica Trasformazione 50/60Hz	M4 x 14	CL. 10.9	3	-

9 Inconvenienti, cause e rimedi

L'alternatore non si eccita

Cause	Rimedi
Velocità ridotta	Controllare i giri e portarli al valore nominale
Condensatore guasto	Controllare e sostituire il condensatore
Guasto negli avvolgimenti	Controllare la resistenza degli avvolgimenti
Fusibile bruciato *	Sostituire il fusibile *
Spazzole usurate *	Sostituire le spazzole *
	Applicare per un istante al "1" e al "2" del regolare elettronico, una tensione di 12 V di una batteria con in serie una resistenza di 30 Ω rispettando le polarità *

* Solo ES16F, ES20F-P

L'alternatore, dopo l'eccitazione, si diseccita *

Cause	Rimedi
Collegamenti errati o allentati	Controllare i cavi di collegamento servendosi dei disegni allegati
Regolatore guasto	Controllare e sostituire il regolatore

* Solo ES16F, ES20F-P

Tensione bassa a vuoto

Cause	Rimedi
Velocità ridotta	Controllare e regolare i giri
Condensatore con capacità ridotta	Controllare e sostituire il condensatore
Avvolgimenti usurati	Controllare la resistenza degli avvolgimenti
Diodi rotanti guasti	Controllare e sostituire i diodi
Spazzole usurate *	Sostituire le spazzole *
	Ritarare la tensione *

* Solo ES16F, ES20F-P

Tensione troppo alta a vuoto

Cause	Rimedi
Velocità eccessiva	Controllare e regolare i giri
Condensatore con capacità elevata	Controllare e sostituire il condensatore
Regolatore guasto *	Sostituire il regolatore *
	Ritarare la tensione *

* Solo ES16F, ES20F-P

Tensione esatta a vuoto ma bassa a carico

Cause	Rimedi
Velocità ridotta a carico	Controllare e regolare i giri
Carico troppo elevato	Controllare e ridurre il carico
Diodi rotanti in corto	Controllare e sostituire i diodi
Regolatore guasto *	Sostituire il regolatore *
Spazzole usurate *	Sostituire le spazzole *
Corrente troppo alta, $\cos \varphi$ inferiore a 0.8, velocità inferiore del 4% della nominale *	

* Solo ES16F, ES20F-P

Tensione esatta a vuoto ma alta a carico

Cause	Rimedi
Velocità eccessiva a carico	Controllare e regolare i giri
Regolatore guasto *	Sostituire il regolatore *
	Ritarare la tensione *

* Solo ES16F, ES20F-P

Tensione instabile

Cause	Rimedi
Contatti incerti	Controllare le connessioni
Irregolarità di rotazione	Verificare l'uniformità di rotazione
	Regolare la stabilità del regolatore agendo sul potenziometro "STAB" *

* Solo ES16F, ES20F-P


L'alternatore è rumoroso

Cause	Rimedi
Cuscinetti usurati	Sostituire i cuscinetti
Accoppiamento difettoso	Verificare e riparare

10 Schemi elettrici


10.1 Schemi elettrici S16F

50 Hz




sch_S16F-50Hz-00

60 Hz




10.2 Schemi elettrici S20F-P

50 Hz




60 Hz




10.3 Schemi elettrici S20FS-P

50 Hz




60 Hz




10.4 Schemi elettrici ES16F

50 Hz - 60 Hz




10.5 Schemi elettrici ES20F-P

50 Hz - 60 Hz



11 Parti di ricambio

S16F




Tb_v_S16F_001-000

Elenco parti di ricambio S16F

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Chiusura posteriore	19	Cuscinetto posteriore 6203-2Z C3
2	Cuffia	26	Diodo
5	Morsettiera utilizzazione	27	Varistore
8	Carcassa con statore	29	Tirante centrale
9	Coperchio anteriore B9	39	Retina protezione
9	Coperchio anteriore B14	65	Condensatore
14	Induttore rotante	75	Gommino passacavo
15	Ventola	107	Tappo per cuffia posteriore
17	Cuscinetto anteriore 6205-2RS	161	Gommino

S20F-P

S20F-P B3B14




Tpw_S20F_B3B14_001-000

Elenco parti di ricambio B3B14

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	15	Ventola in plastica
2	Rete di protezione	16	Induttore rotante
3	Carcassa con statore	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
4	Gommino	18	Cuscinetto anteriore 6306/2RS
5	Morsettiera 4 perni M5	19	Gommino passacavo
9	Chiusura posteriore	20	Cuffia
10	Tappo per cuffia posteriore	23	Condensatore

S20F-P B9




Tav. S20F_P B9_001-000

Elenco parti di ricambio B9

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	15	Ventola in plastica
2	Rete di protezione	16	Induttore rotante
3	Carcassa con statore	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
4	Gommino	19	Gommino passacavo
5	Morsettiera 4 perni M5	20	Cuffia
9	Chiusura posteriore	22	Tirante centrale
10	Tappo per cuffia posteriore	23	Condensatore

S20F-P MD35




Tav. S20F_MD35_001-00

Elenco parti di ricambio MD35

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	13	Albero di conversione
2	Rete di protezione	14	Kit dischi SAE
3	Carcassa con statore	15	Ventola in plastica
4	Gommino	16	Induttore rotante
5	Morsettiera 4 perni M5	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
9	Chiusura posteriore	19	Gommino passacavo
10	Tappo per cuffia posteriore	20	Cuffia
11	Anello bloccaggio dischi	22	Tirante centrale
12	Dischi SAE	23	Condensatore

S20FS




Tav. S20FS_001-000

Elenco parti di ricambio S20FS-P

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Chiusura posteriore	19	Cuscinetto posteriore 6205-2RS
2	Cuffia	26	Diodo
5	Morsettiera utilizzazione	27	Varistore
8	Carcassa con statore	29	Tirante centrale
9	Coperchio anteriore B14	39	Retina protezione
9A	Coperchio anteriore MD35	40	Anello compensatore
9B	Coperchio anteriore B9	65	Condensatore
14	Induttore rotante	75	Gommino passacavo
15	Ventola	107	Tappo per cuffia posteriore
17	Cuscinetto anteriore 6306-2RS	161	Gommino

ES16F

TbW_ES16F_001-000




Elenco parti di ricambio ES16F

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Griglia	23	Regolatore elettronico ASR
2	Cuffia	27	Varistore
5	Morsettiera utilizzazione	29	Tirante centrale
8	Carcassa con statore	39	Retina protezione
9	Coperchio anteriore B9	41	Gruppo spazzole ET/ES x ASR
9A	Coperchio anteriore B14	71	Collettore ad anelli 50x22x8
14	Induttore rotante	75	Gommino passacavo
15	Ventola	107	Tappo per griglia
17	Cuscinetto anteriore 6205-2RS	161	Gommino
19	Cuscinetto posteriore 6203-2Z C3		

ES20F-P

ES20F-P B3B14




Tir_ ES20F_B3B14_001-00

Elenco parti di ricambio B3B14

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	10	Tappo per cuffia posteriore
2	Rete di protezione	15	Ventola in plastica
3	Carcassa con statore	16	Induttore rotante
4	Gommino	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
5	Morsettiera 4 perni M5	18	Cuscinetto anteriore 6306/2RS
7	Collettore ad anelli	19	Gommino passacavo
8	Gruppo spazzola	20	Cuffia
9	Chiusura posteriore	24	Regolatore elettronico ASR

ES20F-P B9




Tfw_ES20F_B9_001-r00

Elenco parti di ricambio B9

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	10	Tappo per cuffia posteriore
2	Rete di protezione	15	Ventola in plastica
3	Carcassa con statore	16	Induttore rotante
4	Gommino	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
5	Morsettiera 4 perni M5	19	Gommino passacavo
7	Collettore ad anelli	20	Cuffia
8	Gruppo spazzola	22	Tirante centrale
9	Chiusura posteriore	24	Regolatore elettronico ASR

ES20F-P MD35



Tfw_ES20F_MD35_001-00

Elenco parti di ricambio MD35

Pos.	Denominazione	Pos.	Denominazione
1	Coperchio anteriore	12	Dischi SAE
2	Rete di protezione	13	Albero di conversione
3	Carcassa con statore	14	Kit dischi SAE
4	Gommino	15	Ventola in plastica
5	Morsettiera 4 perni M5	16	Induttore rotante
7	Collettore ad anelli	17	Cuscinetto posteriore 6205/2RS
8	Gruppo spazzola	19	Gommino passacavo
9	Chiusura posteriore	20	Cuffia
10	Tappo per cuffia posteriore	22	Tirante centrale
11	Anello bloccaggio dischi	24	Regolatore elettronico ASR

12 Smantellamento e smaltimento

Per la rottamazione dell'alternatore o delle sue parti, si dovrà provvedere allo smaltimento in modo differenziato, tenendo presente la diversa natura dei componenti (es.: metalli, parti plastiche, gomma, oli, ecc...).

Si dovranno incaricare imprese specializzate allo scopo ed in ogni caso osservare le leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



La maggior parte dei materiali utilizzati negli alternatori sono recuperabili da aziende specializzate nello smaltimento. Le istruzioni contenute in questo capitolo sono raccomandazioni da seguire per uno smaltimento eco compatibile; è responsabilità dell'utente seguire le normative locali.



Per le percentuali indicative dei materiali presenti negli alternatori Mecc Alte vedere par. [2.2.2](#).

Mecc Alte SpA (HQ)

Via Roma
20 - 36051 Creazzo
Vicenza - ITALY
T: +39 0444 396111
E: info@meccalte.it
aftersales@meccalte.it

Mecc Alte Portable

Via A. Volta
1 - 37038 Soave
Verona - ITALY
T: +39 045 6173411
E: info@meccalte.it

Mecc Alte Power Products srl

Via Melaro
2 - 36075 Montecchio
Maggiore (VI) - ITALY
T: +39 0444 1831295
E: info@meccalte.it

Zanardi Alternators

Via Dei Laghi
48/B - 36077 Altavilla
Vicenza - ITALY
T: +39 0444 370799
E: info@zanardialternatori.it

United Kingdom

Mecc Alte U.K. LTD
6 Lands' End Way
Oakham
Rutland LE15 6RF
T: +44 (0) 1572 771160
E: info@meccalte.co.uk

Spain

Mecc Alte España S.A.
C/ Rio Taibilla, 2
Polig. Ind. Los Valeros
03178 Benijofar (Alicante)
T: +34 (0) 96 6702152
E: info@meccalte.es

China

Mecc Alte Alternator Haimen LTD
755 Nanhai East Rd
Jiangsu HEDZ 226100 PRC
T: +86 (0) 513 82325758
E: info@meccalte.cn

India

Mecc Alte India PVT LTD
Plot NO: 1, Sanaswadi
Talegaon
Dhamdhare Road Taluka:
Shirur, District:
Pune - 412208
Maharashtra, India
T: +91 2137 619600
E: info@meccalte.in

U.S.A. and Canada

Mecc Alte Inc.
1229 Adams Drive
McHenry, IL, 60051
T: +1 815 344 0530
E: info@meccalte.us

Germany

Mecc Alte Generatoren GmbH
Bucher Hang 2
D-87448 Waltenhofen
T: +49 (0) 831 540755 0
E: info@meccalte.de

Australia

Mecc Alte Alternators PTY LTD
10 Duncan Road, PO Box 1046
Dry Creek, 5094, South
Australia
T: +61 (0) 8 8349 8422
E: info@meccalte.com.au

France

Mecc Alte International S.A.
Z.E. La Gagnerie
16330 ST. Amant de Boixe
T: +33 (0) 545 397562
E: info@meccalte.fr

Far East

Mecc Alte (F.E.) PTE LTD
19 Kian Teck Drive
Singapore 628836
T: +65 62 657122
E: info@meccalte.com.sg



www.meccalte.com